

Odpowiedź na interpelację o Nr OSOZK.0003.2.2024 z dnia 23.01.2024 roku



Pani Bożena Sołek-Muzyka

Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda

W odpowiedzi na interpelację Pana Kamila Sawickiego Radnego Gminy Nowa Ruda dotyczącą możliwości zamontowania dodatkowego hydrantu w okolicy posesji nr 6 i 7 w miejscowości Bieganów informuję, iż istnieje techniczna możliwość zabudowy hydrantu w okolicy ww. posesji w miejscowości Bieganów.

Jednocześnie informuję, iż sieć wodociągowa w miejscowości Bieganów została zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej. W projekcie przewidziano montaż pięciu hydrantów. Cała infrastruktura wodociągowa została wybudowana zgodnie z dokumentacją projektową i zabezpieczeniem przeciwpożarowym dla tej jednostki osadniczej i dostosowana do gęstości istniejącej zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023. poz. 822). W Związku z powyższym Gmina Nowa Ruda po zasięgnięciu opinii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie widzi potrzeby montażu dodatkowych urządzeń hydrantowych w okolicy posesji nr 6 i 7 w miejscowości Bieganów.

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Sporządził:
Paweł Rogóż
Tel. 74 872 09 41




ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 70
57-400 Nowa Ruda
NIP 885-00-10-667, REGON 880249204
KRS 0000031191

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Niepodległości 56
57-400 Nowa Ruda
www.zwiknowaruda.pl

Tel. 074 872 4676
074 872 2345 w. 305, 315



Nowa Ruda, dnia 07.02.2024

TT-22/II/2024

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

Dotyczy: pisma ITOŚ.7021.10.2024.G z dn. 26.01.2024

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nowej Rudzie informuje, że istnieje techniczna możliwość zabudowy hydrantów w okolicy posesji 6 (dz. nr 176/1) oraz posesji 7 (dz. nr 173/7) w miejscowości Bieganów.

Sieć w tej miejscowości, została wykonana na podstawie dokumentacji projektowej zwodociągowania miejscowości Bieganów. W projekcie przewidziano montaż pięciu hydrantów. Cała infrastruktura wodociągowa została wybudowana zgodnie z projektem i zabezpieczeniem pożarowym dla tej jednostki osadniczej i dostosowana do gęstości istniejącej zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

W związku z powyższym Spółka nie widzi potrzeby montażu dodatkowych urządzeń hydrantowych przy wskazanych w piśmie budynkach.

Z poważaniem


PREZES
Mariusz Małek

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Dział Techniczny
e-mail: dzialtechniczny@zwiknowaruda.pl