

Odpowiedź na interpelację o Nr OSOZK.0003.2.2024

Pani Bożena Sołek-Muzyka

Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda

W odpowiedzi na interpelację Pana Kamila Sawickiego Radnego Gminy Nowa Ruda dotyczącą możliwości zamontowania dodatkowego hydrantu w okolicy posesji nr 6 i 7 w miejscowości Bieganów informuję, iż istnieje techniczna możliwość zabudowy hydrantu w okolicy ww. posesji w miejscowości Bieganów.

Jednocześnie informuję, iż sieć wodociągowa w miejscowości Bieganów została zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej. W projekcie przewidziano montaż pięciu hydrantów. Cała infrastruktura wodociągowa została wybudowana zgodnie z dokumentacją projektową i zabezpieczeniem przeciwpożarowym dla tej jednostki osadniczej i dostosowana do gęstości istniejącej zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822). W związku z powyższym Gmina Nowa Ruda po zasięgnięciu opinii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. nie widzi potrzeby montażu dodatkowych urządzeń hydrantowych w okolicy posesji nr 6 i 7 w miejscowości Bieganów.

Z poważaniem

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/