



Nowa Ruda, dn. 31 października 2024 r.

Radny Gminy Nowa Ruda

Tomasz Pietrzyk

tomasz.pietrzyk@gmina.nowaruda.pl

tel.: 737 488 983

Przewodnicząca Rady Gminy

p. Bożena Sołek-Muzyka

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

Interpelacja

Na podstawie art. 15 Statutu Gminy Nowa Ruda pragnę złożyć interpelację w sprawie izolacji sieci zasilającej oświetlenie uliczne na terenie Sołectwa Bożków.

Uzasadnienie

W minionych tygodniach wzdłuż dróg powiatowych nr 3327D oraz 3324D regularnie występował problem niedziałającego oświetlenia ulicznego. Miało to miejsce odpowiednio w okolicach posesji nr 73 (vis-a-vis remizy OSP) - 143 oraz 118-140 (momentami do posesji nr 199). Wszystkie awarie na bieżąco zgłaszane były do Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Podczas rozmowy z serwisantem, który usuwał opisane awarie, otrzymałem informację, że problem polegał na częstym wybijaniu bezpieczników we wskazanych miejscach. Przyczyną prawdopodobnie był brak izolacji sieci zasilającej lampy uliczne na wskazanych odcinkach. Podczas wietrznej pogody gałęzie drzew i wysokich krzewów ocierając się o nieizolowaną linię powodowały wyłączenie bezpieczników. Jeden z takich przykładów został zaobserwowany ok. 2 tygodnie temu przy posesji nr 89b (przy tzw. "starym" internacie) - wówczas informacja o drzewach ocierających się o sieć została zgłoszona zarówno do Referatu IT oraz na pogotowie energetyczne.

Pragnę nadmienić, że podobne awarie regularnie występowały także w minionym roku, zwłaszcza w sezonie jesiennym. W związku z tym, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. czy Gmina planuje wykonanie izolacji sieci zasilających lampy uliczne we wskazanych miejscach?
2. Jeśli tak, kiedy możliwe jest wykonanie izolacji?

W oparciu o art. 15 pkt. 5. proszę o udzielenie odpowiedzi na moją interpelację na piśmie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Pietrzyk

Radny Gminy Nowa Ruda